

Ежегодная информация

В соответствии с Постановлением Правительства РФ №24 от 21.01.2004г

П II 6) абзац 15 о сводных данных об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов

электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению.

УТВЕРЖДАЮ

Ген.директор ООО "Коммунальные сети"

_____ В.Н.Лазарев

"__" _____ 2017г.

**Сведения о технологических нарушениях
в ООО "Коммунальные сети"
за I квартал 2017 год**

наименование электросетевой установки	Аварии		Инциденты		Недоотпуск по авариям и инцидентам эл. энергии, тыс.кВтч.	причина отключения
	дата отключения	дата включения	дата отключения	дата включения		
ВЛ-10кВ ф№6 ПС35/10кв "БХЗ			02.02.17г 13:45	02.02.17г 13:55	0.070	Сработала МТЗ
ВЛ-10кВ ф№11 ПС220/35/10кв "Лесозаводск			10.03.17г 16:08	10.03.17г 16:39	0.078	Повреждение КЛ-10 кВ
ВЛ-10кВ ф№21 ПС220/35/10кв "Лесозаводск			12.03.17г 12:05	12.03.17г 12:42	0.775	Сработало МТО

Основными причинами технологических нарушений в I квартале 2017 году были:

- дефекты изготовления -0%
- погодные условия - 80%
- ветровые воздействия и пляска проводов -0%
- повреждения сторонними организациями - 20%
- подсечка транспортом - 0%
- дефекты монтажа - 0%
- исчерпание ресурса - 0%
- прочие причины - 0%

Выполнил инженер ПТО _____ Ковалев И.Н.

Проверил главный инженер _____ Чернодод А.А.