

Сведения о технологических нарушениях в ООО "Коммунальные сети"**за 2019 год**

наименование электросетевой установки	Аварии		Инциденты		Недоотпуск по авариям и инцидентам эл. энергии, тыс.кВтч.	Код организационной причины отключения
	дата отключения	дата включения	дата отключения	дата включения		
Ф-19 от ПС "Лесозаводск" 220/35/10кВ			13,40 2019.02.21	13,40 2019.02.21	0,00	3.4.14
Ф-1 от ПС "Уссури" 35/10кВ			10,15 2019.03.03	10,32 2019.03.03	0,15	3.4.9.3
Ф-8 от ПС "Уссури" 35/10кВ			12,35 2019.03.04	13,15 2019.03.04	0,76	3.4.7.3
Ф-16 от ПС "Лесозаводск" 220/35/10кВ			02,42 2019.03.07	03,15 2019.03.07	0,32	3.4.7.3
Ф-16 от ПС "Лесозаводск" 220/35/10кВ			15,04 2019.03.09	15,42 2019.03.09	0,37	3.4.12.2
Ф-8 от ПС "Лесозаводск" 220/35/10кВ			02,22 2019.03.26	03,35 2019.03.26	0,18	3.4.10
Ф-1 от ПС "Уссури" 35/10кВ			15,53 2019.03.29	15,53 2019.03.29	0,00	3.4.10
Ф-9 от ПС "Лесозаводск" 220/35/10кВ			14,51 2019.04.18	15,26 2019.04.18	0,23	3.4.9.3
Ф-1 от ПС "Уссури" 35/10кВ			05,10 2019.04.04	05,52 2019.04.04	0,29	3.4.10
Ф-11 от ПС "Лесозаводск" 220/35/10кВ			07,48 2019.05.04	08,28 2019.05.04	0,48	3.4.7.3
Ф-11 от ПС "Лесозаводск" 220/35/10кВ			18,47 2019.05.16	19,30 2019.05.16	0,57	3.4.12.2 3.4.14
Ф-11 от ПС "Лесозаводск" 220/35/10кВ			19,43 2019.05.16	19,53 2019.05.16	0,13	3.4.7.3
Ф-12 от ПС "Лесозаводск" 220/35/10кВ			15,23 2019.06.05	16,03 2019.06.05	0,32	3.4.7.3
Ф-19 от ПС "Лесозаводск" 220/35/10кВ			20,10 2019.06.19	20,12 2019.06.19	0,05	3.4.7.3
Ф-5 от ПС "Лесозаводск" 220/35/10кВ			07,55 2019.06.15	08,36 2019.06.15	0,04	3.4.12.3
Ф-9, Ф-6, Ф-8, Ф-10, Ф-5, Ф-11 ПС "Лесозаводск" 220/35/10кВ			15,55 2019.07.07	19,29 2019.07.07	4,96	3.4.9
Ф-5 от ПС "Лесозаводск" 220/35/10кВ			03,04 2019.08.12	04,15 2019.08.12	0,06	3.4.7.3
Ф-1 от ПС "Уссури" 35/10кВ			05,50 2019.08.12	07,59 2019.08.12	0,57	3.4.12.5
Ф-1 от ПС "Уссури" 35/10кВ			08,14 2019.08.12	08,26 2019.08.12	0,13	3.4.8
Ф-1 от ПС "Уссури" 35/10кВ			11,05 2019.08.29	11,29 2019.08.29	0,47	3.4.7.3
Ф-8 от ПС "Уссури" 35/10кВ			14,25 2019.09.08	14,42 2019.09.08	0,14	3.4.12.2
Ф-12 от ПС "Лесозаводск" 220/35/10кВ			05,04 2019.09.08	05,28 2019.09.08	0,12	3.4.12.2
Ф-9 от ПС "Лесозаводск" 220/35/10кВ			08,37 2019.10.13	09,35 2019.10.13	1,13	3.4.14
Ф-1 от ПС "Уссури" 35/10кВ			12,09 2019.10.17	12,20 2019.10.17	0,17	3.4.9.1
Ф-8 от ПС "Уссури" 35/10кВ			12,09 2019.10.17	12,21 2019.10.17	0,23	3.4.9.1
Ф-8 от ПС "Уссури" 35/10кВ			13,21 2019.11.02	13,58 2019.11.02	0,63	4.12
Ф-16 от ПС "Лесозаводск" 220/35/10кВ			11,15 2019.11.08	11,53 2019.11.08	0,34	4.21
Ф-22 от ПС "Лесозаводск" 220/35/10кВ			13,29 2019.11.18	16,39 2019.11.18	4,42	3.4.12.1
Ф-8 от ПС "БХЗ" 35/10кВ			19,15 2019.12.09	20,35 2019.12.09	1,64	3.4.12.1

Основными причинами технологических нарушений в 2019 году были:

- дефекты изготовления - 8%
- погодные условия - 16%
- ветровые воздействия и пляска проводов - 13%
- повреждения сторонними организациями - 20%
- подсечка транспортом - 0%
- дефекты монтажа - 0%
- истощение ресурса - 3%
- прочие причины - 40%

Выполнил инженер ПТО

Проверил главный инженер

Экономист

_____ Колесник Д.В.

_____ Чернодед А.А.

_____ Шишлакова Е.С.