

**Сведения о технологических нарушениях
в ООО "Коммунальные сети"
за 1 квартал 2019 года**

| наименование электросетевой установки | Аварии | | Инциденты | | Недоотпуск по авариям и инцидентам эл. энергии, тыс.кВтч. | Код организационной причины отключения |
|---------------------------------------|-----------------|----------------|---------------------|---------------------|---|--|
| | дата отключения | дата включения | дата отключения | дата включения | | |
| Ф-19 от ПС "Лесозаводск" 220/35/10кВ | | | 13,40 2019.02.21 | 13,40 2019.02.21 | 0.00 | 3.4.14 |
| Ф-1 от ПС "Уссури" 35/10кВ | | | 10,15 2019.03.03 | 10,32 2019.03.03 | 0.15 | 3.4.9.3 |
| Ф-8 от ПС "Уссури" 35/10кВ | | | 12,35 2019.03.04 | 13,15 2019.03.04 | 0.76 | 3.4.7.3 |
| Ф-16 от ПС "Лесозаводск" 220/35/10кВ | | | 02,42 2019.03.07 | 03,15 2019.03.07 | 0.32 | 3.4.7.3 |
| Ф-16 от ПС "Лесозаводск" 220/35/10кВ | | | 15,04 2019.03.09 | 15,42 2019.03.09 | 0.37 | 3.4.12.2 |
| Ф-8 от ПС "Лесозаводск" 220/35/10кВ | | | 02,22 2019.03.26 | 03,35 2019.03.26 | 0.18 | 3.4.10 |
| Ф-1 от ПС "Уссури" 35/10кВ | | | 15,53 2019.03.29 | 15,53 2019.03.29 | 0.00 | 3.4.10 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Основными причинами технологических нарушений в 1 квартале 2019 года были:

- дефекты изготовления - 0%
- погодные условия - 0%
- ветровые воздействия и пляска проводов - 14%
- повреждения сторонними организациями - 14%
- подсечка транспортом - 0%
- дефекты монтажа - 0%
- исчерпание ресурса - 29%
- прочие причины - 43%

Выполнил ведущий инженер ПТО

Иванов А.А.

Проверил главный инженер

Чернодед А.А.

Ведущий экономист

Шишлакова Е.С.