

**Сведения о технологических нарушениях
в ООО "Коммунальные сети"
за 2 квартал 2019 года**

наименование электросетевой установки	Аварии		Инциденты		Недоотпуск по авариям и инцидентам эл. энергии, тыс.кВтч.	Код организационной причины отключения
	дата отключения	дата включения	дата отключения	дата включения		
Ф-9 от ПС "Лесозаводск" 220/35/10кВ			14,51 2019.04.18	15,26 2019.04.18	0.227	3.4.9.3
Ф-1 от ПС "Усури" 35/10кВ			05,10 2019.04.04	05,52 2019.04.04	0.294	3.4.10
Ф-11 от ПС "Лесозаводск" 220/35/10кВ			07,48 2019.05.04	08,28 2019.05.04	0.480	3.4.7.3
Ф-11 от ПС "Лесозаводск" 220/35/10кВ			18,47 2019.05.16	19,30 2019.05.16	0.571	3.4.12.2 3.4.14
Ф-11 от ПС "Лесозаводск" 220/35/10кВ			19,43 2019.05.16	19,53 2019.05.16	0.133	3.4.7.3
Ф-12 от ПС "Лесозаводск" 220/35/10кВ			15,23 2019.06.05	16,03 2019.06.05	0.320	3.4.7.3
Ф-19 от ПС "Лесозаводск" 220/35/10кВ			20,10 2019.06.19	20,12 2019.06.19	0.046	3.4.7.3
Ф-5 от ПС "Лесозаводск" 220/35/10кВ			07,55 2019.06.15	08,36 2019.06.15	0.041	3.4.12.3

Основными причинами технологических нарушений во 2 квартале 2019 года были:

- дефекты изготовления - 0%
- погодные условия - 14%
- ветровые воздействия и пляска проводов - 24%
- повреждения сторонними организациями - 0%
- подсечка транспортом - 0%
- дефекты монтажа - 0%
- исчерпание ресурса - 0%
- прочие причины - 62%

Выполнил инженер ПТО

Проверил главный инженер

Ведущий экономист

_____ Колесник Д.В.

_____ Чернодед А.А.

_____ Шишлакова Е.С.