

**Сведения о технологических нарушениях
в ООО "Коммунальные сети"
за 4 квартал 2019 года**

наименование электросетевой установки	Аварии		Инциденты		Недоотпуск по авариям и инцидентам эл. энергии, тыс.кВтч.	Код организационной причины отключения
	дата отключения	дата включения	дата отключения	дата включения		
Ф-9 от ПС "Лесозаводск" 220/35/10кВ			08,37 2019.10.13	09,35 2019.10.13	1,131	3.4.14
Ф-1 от ПС "Уссури" 35/10кВ			12,09 2019.10.17	12,20 2019.10.17	0,165	3.4.9.1
Ф-8 от ПС "Уссури" 35/10кВ			12,09 2019.10.17	12,21 2019.10.17	0,228	3.4.9.1
Ф-8 от ПС "Уссури" 35/10кВ			13,21 2019.11.02	13,58 2019.11.02	0,629	4.12
Ф-16 от ПС "Лесозаводск" 220/35/10кВ			11,15 2019.11.08	11,53 2019.11.08	0,342	4.21
Ф-22 от ПС "Лесозаводск" 220/35/10кВ			13,29 2019.11.18	16,39 2019.11.18	4,417	3.4.12.1
Ф-8 от ПС "БХЗ" 35/10кВ			19,15 2019.12.09	20,35 2019.12.09	1,640	3.4.12.1

Основными причинами технологических нарушений в 4 квартале 2019 года были:

- дефекты изготовления - 16%
- погодные условия - 28%
- ветровые воздействия и пляска проводов - 0%
- повреждения сторонними организациями - 28%
- подсечка транспортом - 0%
- дефекты монтажа - 0%
- исчерпание ресурса - 0%
- прочие причины - 28%

Выполнил инженер ПТО

Проверил главный инженер

Ведущий экономист

_____ Колесник Д.В.

_____ Чернодед А.А.

_____ Шишлакова Е.С.