

**Сведения о технологических нарушениях
в ООО "Коммунальные сети"
за 1 квартал 2020 года**

наименование электросетевой установки	Аварии		Инциденты		Недоотпуск по авариям и инцидентам эл. энергии, тыс.кВтч.	Код организационной причины отключения
	дата отключения	дата включения	дата отключения	дата включения		
Ф-11 от ПС "Лесозаводск" 220/35/10кВ			00,07 2020.02.22	00,42 2020.02.22	0,560	3.4.14
Ф-8 от ПС "Лесозаводск" 220/35/10кВ			03,52 2020.02.11	04,44 2020.02.11	1,456	3.4.7.3
Ф-1 от ПС "Уссури" 35/10кВ			12,15 2020.03.08	12,50 2020.03.08	0,525	3.4.9.3
Ф-6 от ПС "БХЗ" 35/10кВ			21,25 2020.03.19	21,50 2020.03.19	0,725	3.4.12.1

Основными причинами технологических нарушений в 1 квартале 2020 года были:

- дефекты изготовления - 25 %
- погодные условия - 25 %
- ветровые воздействия и пляска проводов - 0%
- повреждения сторонними организациями - 0 %
- подсечка транспортом - 0%
- дефекты монтажа - 0%
- исчерпание ресурса - 25 %
- прочие причины - 25 %

Выполнил инженер ПТО

Колесник Д.В.

Проверил главный инженер

Чернодод А.А.