

(в ред. Приказа Минэнерго России от 21.06.2017 № 544)

**Форма 1.3. Расчет показателя средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг и показателя средней частоты прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации
ООО "Кооммунальные сети"**

Наименование сетевой организации

№ п/п	Наименование составляющей показателя	Метод определения
1	Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки потребителей услуг сетевой организации, шт.	В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии 8498
2	Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Π_{saidi}), час	сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 1.3 $(\Sigma \text{столбец } 9 * \text{столбец } 13) / \text{пункт } 1 \text{ формы } 1.3$. При этом учитываются только события, по которым значения в столбце 8 равны "B", а в столбце 27 равны "1" 0,78344
3	Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Π_{saifi}), шт.	Сумма по столбцу 13 формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 формы 1.3 $(\Sigma \text{столбец } 13 \text{ формы } 8.1 / \text{пункт } 1 \text{ формы } 1.3)$. При этом учитываются только события, по которым значения в столбце 8 равны "B", а в столбце 27 равны "1" 1,06484

главный инженер

Чернодед А.А.

Должность

Ф.И.О.



Подпись