

**Сведения о технологических нарушениях  
в ООО "Коммунальные сети"  
за 2021 год**

Наименование электросетевой установки	Аварии		Инциденты		Недоотпуск по авариям и инцидентам эл. энергии, тыс.кВтч.	Код организационной причины отключения
	дата отключения	дата включения	дата отключения	дата включения		
Ф-6 от ПС "Лесозаводск" 220/35/10кВ			01,20 2021.01.02	01,50 2021.01.02	0,090	3.4.7.3
Ф-8 от ПС "Усури" 35/10кВ			15,10 2021.01.12	15,31 2021.01.12	0,378	3.4.7.3
Ф-10 от ПС "БХЗ" 35/10кВ			14,09 2021.03.23	14,25 2021.03.23	0,113	3.4.7.3
Ф-11 от ПС "Лесозаводск" 220/35/10кВ			04,50 2021.03.29	04,50 2021.03.29	0,000	3.4.14
Ф-19 от ПС "Лесозаводск" 220/35/10кВ			20,34 2021.03.30	20,34 2021.03.30	0,000	3.4.14
Ф-22 от ПС "Лесозаводск" 220/35/10кВ			07,34 2021.03.31	09,59 2021.03.31	0,436	3.4.9.3
Ф-8 от ПС "Лесозаводск" 220/35/10кВ			12,48 2021.03.31	12,48 2021.03.31	0,000	3.4.14
Ф-1 от ПС "Усури" 35/10кВ			11,00 2021.04.30	11,25 2021.04.30	0,570	3.4.7.3
Ф-12 от ПС "Лесозаводск" 220/35/10кВ			16,55 2021.04.28	16,55 2021.04.28	0,000	3.4.12.3
Ф-25 от ПС "БХЗ" 35/10кВ			07,15 2021.04.23	07,40 2021.04.23	0,300	3.4.10
Ф-10 от ПС "Лесозаводск" 220/35/10кВ			13,30 2021.04.22	15,06 2021.04.22	0,640	3.4.7.3
Ф-25 от ПС "БХЗ" 35/10кВ			03,38 2021.04.20	03,48 2021.04.20	0,360	3.4.12.2
Ф-25 от ПС "БХЗ" 35/10кВ			00,48 2021.04.20	01,00 2021.04.20	0,360	3.4.12.2
Ф-21 от ПС "Лесозаводск" 220/35/10кВ			07,40 2021.04.12	08,15 2021.04.12	0,880	3.4.7.3
Ф-10 от ПС "Лесозаводск" 220/35/10кВ			10,12 2021.04.12	12,40 2021.04.12	0,720	3.4.7.3
Ф-19 от ПС "Лесозаводск" 220/35/10кВ			12,35 2021.05.30	13,26 2021.05.30	1,200	3.4.7.3
Ф-1 от ПС "Усури" 35/10кВ			13,00 2021.05.16	13,22 2021.05.16	0,570	3.4.9.3
Ф-9 от ПС "Лесозаводск" 220/35/10кВ			08,22 2021.05.01	08,22 2021.05.01	0,000	3.4.14
Ф-21 от ПС "Лесозаводск" 220/35/10кВ			19,03 2021.06.27	19,03 2021.06.27	0,000	3.4.14
Ф-9 от ПС "Лесозаводск" 220/35/10кВ			11,45 2021.06.25	11,45 2021.06.25	0,000	3.4.14
Ф-10 от ПС "Лесозаводск" 220/35/10кВ			11,45 2021.06.25	13,37 2021.06.25	0,640	3.4.7.3
Ф-11 от ПС "Лесозаводск" 220/35/10кВ			12,10 2021.06.25	12,19 2021.06.25	0,480	3.4.7.4
Ф-8 от ПС "Усури" 35/10кВ			10,31 2021.06.13	11,00 2021.06.13	0,540	3.4.7.3
Ф-19 от ПС "Лесозаводск" 220/35/10кВ			13,30 2021.06.22	13,30 2021.06.22	0,000	3.4.14
Ф-11 от ПС "Лесозаводск" 220/35/10кВ			16,20 2021.06.14	16,20 2021.06.14	0,000	3.4.14
Ф-10 от ПС "Лесозаводск" 220/35/10кВ			16,20 2021.06.14	16,20 2021.06.14	0,000	3.4.14
Ф-9 от ПС "Лесозаводск" 220/35/10кВ			06,55 2021.06.03	07,10 2021.06.03	0,300	3.4.7.3
Ф-8 от ПС "Лесозаводск" 220/35/10кВ			15,03 2021.07.26	15,13 2021.07.26	0,720	3.4.9.3
Ф-19 от ПС "Лесозаводск" 220/35/10кВ			19,17 2021.07.17	19,58 2021.07.17	0,780	3.4.7.3
Ф-1 от ПС "Усури" 35/10кВ, Ф-8 от ПС "Усури" 35/10кВ			06,05 2021.07.12	06,25 2021.07.12	0,720	3.4.9.1
Ф-14 от ПС "Лесозаводск" 220/35/10кВ			07,15 2021.07.07	07,42 2021.07.07	0,060	3.4.7.3
Ф-8 от ПС "Лесозаводск" 220/35/10кВ			17,38 2021.07.23	18,04 2021.07.23	0,720	3.4.7.3
Ф-19 от ПС "Лесозаводск" 220/35/10кВ			09,29 2021.07.15	09,29 2021.07.15	0,000	3.4.14
Ф-10 от ПС "Лесозаводск" 220/35/10кВ			09,32 2021.07.15	11,40 2021.07.15	0,640	3.4.7.3
Ф-8 от ПС "Лесозаводск" 220/35/10кВ			09,32 2021.07.15	09,57 2021.07.15	0,720	3.4.7.3

Ф-12 от ПС "Лесозаводск" 220/35/10кВ			12,57 2021.07.20	12,57 2021.07.20	0,000	3.4.14
Ф-12 от ПС "Лесозаводск" 220/35/10кВ			19,39 2021.07.21	19,39 2021.07.21	0,000	3.4.14
Ф-10 от ПС "БХЗ" 35/10кВ			16,22 2021.08.02	16,50 2021.08.02	0,150	3.4.7.3
Ф-8 от ПС "Уссури" 35/10кВ			13,33 2021.09.12	13,53 2021.09.12	0,280	3.4.12.2
Ф-22 от ПС "Лесозаводск" 220/35/10кВ			15,51 2021.09.22	16,20 2021.09.22	0,240	3.4.12.3
Ф-12 от ПС "Лесозаводск" 220/35/10кВ			15,51 2021.09.22	15,51 2021.09.22	0,000	3.4.12.3
Ф-1 от ПС "Уссури" 35/10кВ			20,40 2021.09.22	21,23 2021.09.22	0,750	3.4.9.1
Ф-8 от ПС "Уссури" 35/10кВ			20,40 2021.09.22	21,23 2021.09.22	0,720	3.4.9.1
Ф-8 от ПС "Уссури" 35/10кВ			07,21 2021.09.06	07,21 2021.09.06	0,000	3.4.14
Ф-12 от ПС "Лесозаводск" 220/35/10кВ			10,29 2021.09.26	10,29 2021.09.26	0,000	3.4.14
Ф-21 от ПС "Лесозаводск" 220/35/10кВ			07,14 2021.09.09	07,14 2021.09.09	0,000	3.4.14
Ф-8 от ПС "Уссури" 35/10кВ			23,00 2021.10.14	23,45 2021.10.14	0,120	3.4.14
Ф-21 от ПС "Лесозаводск" 220/35/10кВ			19,50 2021.10.25	19,50 2021.10.25	0,000	3.4.7.3
Ф-16 от ПС "Лесозаводск" 220/35/10кВ			20,16 2021.10.25	22,56 2021.10.25	0,240	3.4.9.1
Ф-1 от ПС "Уссури" 35/10кВ			01,50 2021.11.09	02,05 2021.11.09	1,020	3.4.7.3
Ф-8 от ПС "Уссури" 35/10кВ			12,41 2021.12.27	12,41 2021.12.27	0,000	3.4.14

**Основными причинами технологических нарушений в 2021 году были:**

- дефекты изготовления - 33 %
- погодные условия - 6 %
- ветровые воздействия и пляска проводов - 6%
- повреждения сторонними организациями - 14 %
- подсечка транспортом - 0%
- дефекты монтажа - 0%
- истощение ресурса - 0 %
- прочие причины - 37 %

Выполнил ведущий инженер

\_\_\_\_\_ Иванов А.А.

Проверил главный инженер

\_\_\_\_\_ Чернодед А.А.

Экономист второй категории

\_\_\_\_\_ Буйвол Т.С.