

**Сведения о технологических нарушениях
в ООО "Коммунальные сети"
за 1 квартал 2021 года**

наименование электросетевой установки	Аварии		Инциденты		Недоотпуск по авариям и инцидентам эл. энергии, тыс.кВтч.	Код организационной причины отключения
	дата отключения	дата включения	дата отключения	дата включения		
Ф-6 от ПС "Лесозаводск" 220/35/10кВ			01,20 2021.01.02	01,50 2021.01.02	0,090	3.4.7.3
Ф-8 от ПС "Уссури" 35/10кВ			15,10 2021.01.12	15,31 2021.01.12	0,378	3.4.7.3
Ф-10 от ПС "БХЗ" 35/10кВ			14,09 2021.03.23	14,25 2021.03.23	0,113	3.4.7.3
Ф-11 от ПС "Лесозаводск" 220/35/10кВ			04,50 2021.03.29	04,50 2021.03.29	0,000	3.4.14
Ф-19 от ПС "Лесозаводск" 220/35/10кВ			20,34 2021.03.30	20,34 2021.03.30	0,000	3.4.14
Ф-22 от ПС "Лесозаводск" 220/35/10кВ			07,34 2021.03.31	09,59 2021.03.31	0,436	3.4.9.3
Ф-8 от ПС "Лесозаводск" 220/35/10кВ			12,48 2021.03.31	12,48 2021.03.31	0,000	3.4.14

Основными причинами технологических нарушений в 1 квартале 2021 года были:

- дефекты изготовления - 43 %
- погодные условия - 0 %
- ветровые воздействия и пляска проводов - 0%
- повреждения сторонними организациями - 0 %
- подсечка транспортом - 0%
- дефекты монтажа - 0%
- исчерпание ресурса - 0 %
- прочие причины - 57 %

Выполнил ведущий инженер

_____ Иванов А.А.

Проверил главный инженер

_____ Чернодед А.А.

Экономист второй категории

_____ Буйвол Т.С.