

**Сведения о технологических нарушениях  
в ООО "Коммунальные сети"  
за 1 квартал 2022 года**

наименование электросетевой установки	Аварии		Инциденты		Недоотпуск по авариям и инцидентам эл. энергии, тыс.кВтч.	Код организационной причины отключения
	дата отключения	дата включения	дата отключения	дата включения		
Ф-8 от ПС "БХЗ" 35/10кВ			12,31 2022.01.22	12,49 2022.01.22	0,370	3.4.7.3
Ф-10 от ПС "Лесозаводск" 220/35/10кВ			09,19 2022.03.24	10,15 2022.03.24	1,520	3.4.7.3

**Основными причинами технологических нарушений в 1 квартале 2022 года были:**

- |                                               |                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| - дефекты изготовления - 100 %                | - подсечка транспортом - 0% |
| - погодные условия - 0 %                      | - дефекты монтажа - 0%      |
| - ветровые воздействия и пляска проводов - 0% | - истощение ресурса - 0 %   |
| - повреждения сторонними организациями - 0 %  | - прочие причины - 0 %      |

Выполнил ведущий инженер

\_\_\_\_\_ Иванов А.А.

Проверил главный инженер

\_\_\_\_\_ Чернодод А.А.

Экономист второй категории

\_\_\_\_\_ Буйвол Т.С.