

**Сведения о технологических нарушениях
в ООО "Коммунальные сети"
за IV квартал 2022 года**

наименование электросетевой установки	Аварии		Инциденты		Недоотпуск по авариям и инцидентам эл. энергии, тыс.кВтч.	Код организационной причины отключения
	дата отключения	дата включения	дата отключения	дата включения		
Ф-8 от ПС "БХЗ" 35/10кВ			12,31 2022.01.22	12,49 2022.01.22	0,370	3.4.7.3
Ф-10 от ПС "Лесозаводск" 220/35/10кВ			09,19 2022.03.24	10,15 2022.03.24	1,520	3.4.7.3
Ф-6 от ПС "БХЗ" 35/10кВ			11,43 2022.04.05	12,17 2022.04.05	0,540	3.4.7.3
Ф-1 от ПС "Уссури" 35/10кВ			12,05 2022.04.05	12,37 2022.04.05	0,600	3.4.9.3
Ф-14 от ПС "Лесозаводск" 220/35/10кВ			12,55 2022.04.05	15,01 2022.04.05	0,060	3.4.12.4
Ф-4 от ПС "БХЗ" 35/10кВ			15,15 2022.04.05	16,05 2022.04.05	0,540	3.4.7.3
Ф-16 от ПС "Лесозаводск" 220/35/10кВ			12,50 2022.04.16	13,25 2022.04.16	0,540	3.4.7.3
Ф-1 от ПС "Уссури" 35/10кВ, Ф-8 от ПС "Уссури" 35/10кВ			12,23 2022.04.20	13,32 2022.04.20	1,020	3.4.9.1
Ф-1 от ПС "Уссури" 35/10кВ, Ф-8 от ПС "Уссури" 35/10кВ			14,21 2022.04.20	14,55 2022.04.20	1,020	3.4.9.1
Ф-12 от ПС "Лесозаводск" 220/35/10кВ			11,34 2022.04.27	12,23 2022.04.27	0,202	3.4.7.3
Ф-8 от ПС "Лесозаводск" 220/35/10кВ			16,47 2022.05.13	17,10 2022.05.13	0,120	3.4.7.3
Ф-8 от ПС "БХЗ" 35/10кВ			18,23 2022.05.24	18,54 2022.05.24	0,840	3.4.12.3
Ф-10 от ПС "БХЗ" 35/10кВ			18,23 2022.05.24	18,54 2022.05.24	0,180	3.4.12.3
Ф-10 от ПС "Лесозаводск" 220/35/10кВ			15,55 2022.05.30	16,25 2022.05.30	0,064	3.4.7.3
Ф-10 от ПС "Лесозаводск" 220/35/10кВ			15,56 2022.06.02	16,16 2022.06.02	0,064	3.4.7.3
Ф-19 от ПС "Лесозаводск" 220/35/10кВ			16,39 2022.06.02	16,39 2022.06.02	0,000	3.4.14
Ф-4 от ПС "БХЗ"			15,20 2022.06.23	15,37 2022.06.23	0,054	3.4.8.5
Ф-11 от ПС "Лесозаводск" 220/35/10кВ			16,41 2022.07.03	16,50 2022.07.03	0,640	3.4.14
Ф-8 от ПС "Уссури" 35/10кВ			11,16 2022.07.07	11,44 2022.07.07	0,420	3.4.8
Ф-10 от ПС "Лесозаводск" 220/35/10кВ			16,30 2022.07.09	17,40 2022.07.09	0,064	3.4.7.3
Ф-8 от ПС "Лесозаводск" 220/35/10кВ			02,19 2022.07.20	02,19 2022.07.20	0,000	3.4.14
Ф-9 от ПС "Лесозаводск" 220/35/10кВ			02,19 2022.07.20	02,19 2022.07.20	0,000	3.4.14
Ф-19 от ПС "Лесозаводск" 220/35/10кВ			13,41 2022.07.20	13,41 2022.07.20	0,000	3.4.14
Ф-16 от ПС "Лесозаводск" 220/35/10кВ			09,30 2022.07.23	09,30 2022.07.23	0,000	3.4.14
Ф-8 от ПС "Уссури" 35/10кВ			18,56 2022.07.31	19,35 2022.07.31	0,600	3.4.8,3.4.8.4
Ф-10 от ПС "Лесозаводск" 220/35/10кВ			07,29 2022.08.01	08,18 2022.08.01	0,048	3.4.7.3
Ф-11 от ПС "Лесозаводск" 220/35/10кВ			07,29 2022.08.01	07,47 2022.08.01	0,560	3.4.7.3
Ф-12 от ПС "Лесозаводск" 220/35/10кВ			07,27 2022.08.05	07,27 2022.08.05	0,000	3.4.14
Ф-14 от ПС "Лесозаводск" 220/35/10кВ			18,56 2022.08.08	18,56 2022.08.08	0,000	3.4.9.3
Ф-14 от ПС "Лесозаводск" 220/35/10кВ			18,59 2022.08.08	19,15 2022.08.08	0,300	3.4.9.3
Ф-12 от ПС "Лесозаводск" 220/35/10кВ			23,34 2022.08.13	00,00 2022.08.14	0,480	3.4.12.3
Ф-22 от ПС "Лесозаводск" 220/35/10кВ			08,44 2022.08.15	09,32 2022.08.15	0,180	3.4.7.3
Ф-10 от ПС "Лесозаводск" 220/35/10кВ			07,29 2022.08.01	08,18 2022.08.01	0,480	3.4.7.3
Ф-11 от ПС "Лесозаводск" 220/35/10кВ			07,29 2022.08.01	07,47 2022.08.01	0,560	3.4.7.3

Ф-12 от ПС "Лесозаводск" 220/35/10кВ			07,27 2022.08.05	07,27 2022.08.05	0,000	3.4.14
Ф-14 от ПС "Лесозаводск" 220/35/10кВ			18,56 2022.08.08	18,56 2022.08.08	0,000	3.4.9.3
Ф-14 от ПС "Лесозаводск" 220/35/10кВ			18,59 2022.08.08	19,15 2022.08.08	0,300	3.4.9.3
Ф-12 от ПС "Лесозаводск" 220/35/10кВ			23,34 2022.08.13	00,00 2022.08.14	0,480	3.4.12.3
Ф-22 от ПС "Лесозаводск" 220/35/10кВ			08,44 2022.08.15	09,32 2022.08.15	0,180	3.4.7.3
Ф-12 от ПС "Лесозаводск" 220/35/10кВ			12,51 2022.08.23	13,35 2022.08.23	0,480	3.4.12.2
Ф-8 от ПС "Лесозаводск" 220/35/10кВ			16,05 2022.08.31	16,05 2022.08.31	0,000	3.4.14
Ф-1 от ПС "Уссури" 35/10кВ			17,25 2022.09.10	17,52 2022.09.10	0,570	3.4.8
Ф-14 от ПС "Лесозаводск" 220/35/10кВ			15,43 2022.09.21	18,11 2022.09.21	0,300	3.4.7.3
Ф-19 от ПС "Лесозаводск" 220/35/10кВ			10,16 2022.10.01	10,42 2022.10.01	0,205	3.4.7.3
Ф-8 от ПС "Уссури" 35/10кВ			04,28 2022.10.09	04,28 2022.10.09	0,000	3.4.14
Ф-14 от ПС "Лесозаводск" 220/35/10кВ			09,48 2022.10.17	11,17 2022.10.17	0,060	3.4.10
Ф-12 от ПС "Лесозаводск" 220/35/10кВ			07,50 2022.11.14	07,50 2022.11.14	1,020	3.4.14
Ф-5 от ПС "Лесозаводск" 220/35/10кВ			07,50 2022.11.14	07,50 2022.11.14	0,060	3.4.14
Ф-5 от ПС "Лесозаводск" 220/35/10кВ			07,54 2022.11.14	08,24 2022.11.14	0,060	3.4.7.3
Ф-10 от ПС "Лесозаводск" 220/35/10кВ			07,50 2022.11.14	09,39 2022.11.14	0,720	3.4.7.3
Ф-11 от ПС "Лесозаводск" 220/35/10кВ			09,28 2022.11.14	09,41 2022.11.14	0,720	3.4.10
Ф-10 от ПС "Лесозаводск" 220/35/10кВ			11,15 2022.11.14	11,20 2022.11.14	0,720	3.4.7.3
Ф-8 от ПС "Уссури" 35/10кВ			11,47 2022.11.25	11,47 2022.11.25	0,990	3.4.14
Ф-1 от ПС "Уссури" 35/10кВ			05,00 2022.11.26	05,00 2022.11.26	1,140	3.4.14
Ф-16 от ПС "Лесозаводск" 220/35/10кВ			15,20 2022.11.26	16,00 2022.11.26	0,540	3.4.12.2
Ф-1 от ПС "Уссури" 35/10кВ			11,20 2022.12.15	11,21 2022.12.15	0,930	3.4.9.1
Ф-1 от ПС "Уссури" 35/10кВ			11,51 2022.12.15	11,52 2022.12.15	0,930	3.4.9.1
Ф-8 от ПС "Уссури" 35/10кВ			11,21 2022.12.15	11,22 2022.12.15	1,140	3.4.9.1
Ф-8 от ПС "Уссури" 35/10кВ			11,51 2022.12.15	11,52 2022.12.15	1,140	3.4.9.1
Ф-1 от ПС "Уссури" 35/10кВ, Ф-8 от ПС "Уссури" 35/10кВ			12,34 2022.12.15	13,21 2022.12.15	2,070	3.4.9.1
Ф-1 от ПС "Уссури" 35/10кВ			10,44 2022.12.30	11,26 2022.12.30	0,900	3.4.9.1
Ф-8 от ПС "Уссури" 35/10кВ			10,44 2022.12.30	11,26 2022.12.30	1,140	3.4.9.1

- дефекты изготовления - 33,87 %
- погодные условия - 9,68 %
- ветровые воздействия и пляска проводов - 3,23%
- повреждения сторонними организациями - 27,42 %

- подсечка транспортом - 0%
- дефекты монтажа - 0%
- истощение ресурса - 0 %
- прочие причины - 25,80 %

Выполнил ведущий инженер

_____ Иванов А.А.

Проверил главный инженер

_____ Чернодод А.А.

Экономист второй категории

_____ Буйвол Т.С.