Ежеквартальная информация

в соответствии с Постановлением Правительства РФ №24 от 21.01.2004г

Раздел II, Пункт 19, подпункт г), абзац 6 (шесть) : об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО "Коммунальные сети"

_____В.Н.Лазарев
"___"_____2024г.

Сведения о технологических нарушениях в ООО "Коммунальные сети" за IV квартал 2023 года

наименование электросетевой установки	Аварии		Инциденты		Недоотпуск по авариям и инцидентам эл. энергии, тыс.кВтч.	Код организационной причины отключения
	дата отключения	дата включения	дата отключения	дата включения		
Ф-1 от ПС "Уссури" 35/10кВ			23,47 2023.10.01	23,47 2023.10.01	0,000	3.4.14
Ф-21 от ПС "Лесозаводск" 220/35/10кВ			11,08 2023.10.26	11,08 2023.10.26	0,000	3.4.10
Ф-19 от ПС "Лесозаводск" 220/35/10кВ			08,10 2023.10.27	08,10 2023.10.27	0,000	3.4.8.4
Ф-16 от ПС "Лесозаводск" 220/35/10кВ			08,09 2023.11.06	11,30 2023.11.06	0,412	3.4.12.1
Ф-1 от ПС "Уссури" 35/10кВ			08,20 2023.11.06	09,34 2023.11.06	0,701	3.4.12.1
Ф-12 от ПС "БХЗ"			09,17 2023.11.06	20,59 2023.11.07	1,428	3.4.12.1
Ф-19 от ПС "Лесозаводск" 220/35/10кВ			08,38 2023.11.06	08,38 2023.11.06	0,000	3.4.12.1
Ф-8 от ПС "БХЗ" 35/10кВ			09,49 2023.11.06	17,15 2023.11.06	2,230	3.4.12.1
Ф-8 от ПС "Уссури" 35/10кВ			09,38 2023.11.06	23,20 2023.11.06	10,480	3.4.12.1
Ф-8 от ПС "Лесозаводск" 220/35/10кВ			11,57 2023.11.06	13,43 2023.11.06	1,804	3.4.12.1
Ф-12 от ПС "Лесозаводск" 220/35/10кВ			12,00 2023.11.06	14,48 2023.11.06	1,464	3.4.12.1
Ф-21 от ПС "Лесозаводск" 220/35/10кВ			12,51 2023.11.06	14,48 2023.11.06	2,607	3.4.12.1
Ф-6 от ПС "Лесозаводск" 220/35/10кВ			09,00 2023.11.06	09,22 2023.11.06	0,118	3.4.12.1
Ф-9 от ПС "Лесозаводск" 220/35/10кВ			10,17 2023.11.06	12,24 2023.11.06	0,184	3.4.12.1
Ф-6 от ПС "Лесозаводск" 220/35/10кВ			11,57 2023.11.06	11,57 2023.11.06	0,000	3.4.12.1
Ф-21 от ПС "Лесозаводск" 220/35/10кВ			15,23 2023.11.06	15,23 2023.11.06	0,000	3.4.12.1
Ф-6 от ПС "БХЗ"			15,13 2023.11.06	21,53 2023.11.06	3,600	3.4.12.1
Ф-1 от ПС "Уссури" 35/10кВ			17,00 2023.11.06	23,08 2023.11.06	0,000	3.4.12.1
Ф-10 от ПС "Лесозаводск" 220/35/10кВ			17,47 2023.11.06	17,47 2023.11.06	0,000	3.4.12.1
Ф-11 от ПС "Лесозаводск" 220/35/10кВ			17,47 2023.11.06	17,47 2023.11.06	0,000	3.4.12.1
Ф-12 от ПС "Лесозаводск" 220/35/10кВ			17,47 2023.11.06	22,14 2023.11.06	2,136	3.4.12.1
Ф-11 от ПС "Лесозаводск" 220/35/10кВ			20,05 2023.11.06	20,22 2023.11.06	0,157	3.4.12.1
Ф-21 от ПС "Лесозаводск" 220/35/10кВ			23,53 2023.11.06	08,38 2023.11.07	11,670	3.4.12.1
Ф-21 от ПС "Лесозаводск" 220/35/10кВ			02,42 2023.11.30	02,52 2023.11.30	0,227	3.4.7.3
Ф-8 от ПС "Уссури" 35/10кВ			12,45 2023.12.26	12,45 2023.12.27	0,000	3.4.14

Основными причинами технологических нарушений в 4 квартале 2023 года были:

- дефекты изготовления - 0 %
- погодные условия - 80 %
- ветровые воздействия и пляска проводов - 0 %
- повреждения сторонними организациями - 0 %
- подсечка транспортом - 0%
- дефекты монтажа - 0%
- исчерпание ресурса - 0 %
- прочие причины - 20 %

Выполнил инженер 2-й категории _____ Готовцев Е.А.

Проверил главный инженер _____ Чернодед А.А.