

**Сведения о технологических нарушениях
в ООО "Коммунальные сети"
за I квартал 2024 года**

наименование электросетевой установки	Аварии		Инциденты		Недоотпуск по авариям и инцидентам эл. энергии, тыс.кВтч.	Код организационной причины отключения
	дата отключения	дата включения	дата отключения	дата включения		
Ф-8 от ПС "Лесозаводск" 220/35/10кВ			08,50 2024.02.18	08,50 2024.02.18	0,000	3.4.14
Ф-12 от ПС "Лесозаводск" 220/35/10кВ			08,50 2024.02.18	08,50 2024.02.18	0,000	3.4.14
Ф-9 от ПС "Лесозаводск" 220/35/10кВ			09,12 2024.01.25	09,12 2024.01.25	0,000	3.4.14
Ф-6 от ПС "Лесозаводск" 220/35/10кВ			11,52 2024.01.17	11,52 2024.01.17	0,000	3.4.14
Ф-14 от ПС "Лесозаводск" 220/35/10кВ			16,45 2024.01.15	17,05 2024.01.15	476,850	3.4.8
Ф-8 от ПС "Уссури" 35/10кВ			14,40 2024.01.04	14,40 2024.01.04	0,000	3.4.10
Ф-8 от ПС "Уссури" 35/10кВ			13,40 2024.01.04	13,40 2024.01.04	0,000	3.4.10
Ф-8 от ПС "Уссури" 35/10кВ			13,30 2024.01.04	13,30 2024.01.04	0,000	3.4.10
Ф-8 от ПС "Уссури" 35/10кВ			13,15 2024.01.04	13,15 2024.01.04	0,000	3.4.10
Ф-8 от ПС "Уссури" 35/10кВ			14,10 2024.01.03	14,10 2024.01.03	0,000	3.4.14
Ф-8 от ПС "Уссури" 35/10кВ			12,15 2024.01.02	12,15 2024.01.02	0,000	3.4.14

Основными причинами технологических нарушений в 4 квартале 2023 года были:

- | | |
|--|-----------------------------|
| - дефекты изготовления - 0 % | - подсечка транспортом - 0% |
| - погодные условия - 0 % | - дефекты монтажа - 0% |
| - ветровые воздействия и пляска проводов - 0 % | - истощение ресурса - 0 % |
| - повреждения сторонними организациями - 9 % | - прочие причины - 91 % |

Выполнил инженер 2-й категории

Готовцев Е.А.

Проверил главный инженер

Чернодед А.А.